



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
БОБРОВСКОГО РАЙОНА

ул. Красная Печать, д. 25, г. Бобров, 397700

Тел./факс (47350) 4-12-80

14 09.2017 2-11-2017/2 187

№

Заместителю главы администрации
Бобровского муниципального
района руководителю отдела
образования

Шашкину Ю.А.

ул. Кирова, д. 32 «а»,
г. Бобров, Воронежская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
противопожарного и санитарно-
эпидемиологического законодательства

Прокуратурой района на основании указания прокурора Воронежской области от 02.06.2014 № 79/21 в образовательных организациях района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья детей, в ходе которой выявлен ряд нарушений противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частями 1, 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, профилактику и запрещение курения, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

На основании распоряжения администрации Бобровского муниципального района от 03.04.2017 № 76-р «О комиссионной приемке готовности учебных заведений всех форм собственности к новому 2017-2018 учебному году» все образовательные учреждения района до 01.09.2017 проверены на готовность для

С.А. Шашкин
Ю.А. Шашкин
В.В. Шашкин
О.И. Шашкин

АС № 003920

осуществления образовательной деятельности в новом 2017-2018 учебном году! подписанием соответствующих актов.

Однако в ходе проведенной выездной проверки в МБОУ «Хреновская СОШ №1», МКОУ «Мечетская СОШ», МКОУ «Шестаковская СОШ», МКОУ «Липовская СОШ» установлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «С пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Вопреки требованиям п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР), в МБОУ «Хреновская СОШ №1», МКОУ «Мечетская СОШ» в ходе проверки на момент проверки автоматическая установка пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии.

В нарушении п.7, 33 Правил в МБОУ «Хреновская СОШ №1» частично на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности и планы эвакуации.

В МКОУ «Мечетская СОШ» в нарушении п.70 Правил на момент проверки отсутствовали огнетушители.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п. 4.32 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), в общеобразовательной организации не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.

Несмотря на это, на в МКОУ «Мечетская СОШ» 12.09.2017 проводились строительные работы на территории образовательной организации по замене теплотрассы школы, что в свою очередь создает угрозу для безопасного пребывания учащихся.

Кроме того, в нарушении требований п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» проведенной проверкой установлено, что во всех образовательных учреждениях района не полностью организовано двухразовое горячее питание для обучающихся 5-11 классов.

В нарушении п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 в МКОУ «Шестаковская СОШ» и МКОУ «Липовская СОШ» Журнал бракеража пищевых продуктов и

продовольственного сырья заполнен не полностью, с начала учебного года отсутствуют сведения о фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.

Большинство из вышеуказанных нарушений норм противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства имели место при подготовке школ к новому 2017-2018 учебному году. Однако, несмотря на подписание членами рабочей группы (комиссии) актов проверки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, до начала учебного года эти нарушения не были устранены. Это свидетельствует о формальности работы межведомственной рабочей группы по приемке готовности образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году. Подобное бездействие нарушает вышеуказанные требования Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, поскольку создает угрозу для обеспечения безопасного образовательного процесса.

Причинами выявленных нарушений закона являются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей директорами МБОУ «Хреновская СОШ №1» Меркушевой А.В., МКОУ «Мечетская СОШ» Болговой Е.П., МКОУ «Шестаковская СОШ» Саввиной Н.П., МКОУ «Липовская СОШ» Барановой И.В., специалиста отдела образования администрации района Рыжова В.В., а также отсутствие должного контроля за их деятельностью со стороны руководства отдела по образованию администрации Бобровского муниципального района и необходимого финансирования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять конкретные меры по устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц директорами МБОУ «Хреновская СОШ №1» Меркушевой А.В., МКОУ «Мечетская СОШ» Болговой Е.П., МКОУ «Шестаковская СОШ» Саввиной Н.П., МКОУ «Липовская СОШ» Барановой И.В., специалиста отдела образования администрации района Рыжова В.В.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мер сообщить прокурору в письменной форме в месячный срок.

4. О дне рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора.

Прокурор района
старший советник юстиции

Г.В. Поздняков